

赤坂Kタワー10月度作業予定表

防災センター

日	曜日	作業区分	作業内容	作業箇所		専用部入室	備考
				階	場所		
1	土	設備	動力・電灯分電盤点検	全館	20～RF共用部(廊下EPS)	—	9:00～17:00
2	日	清掃	床面洗浄	外構	公開空地・水景	—	8:00～16:00 (雨天時16日作業と変更)
		設備	動力・電灯分電盤点検	全館	13～19F共用部(廊下EPS)	—	9:00～17:00
3	月	清掃	窓ガラス・梁清掃	2～30F	外窓ガラス・梁	—	予備日
		設備	エレベータA・B・C号機定期検査	全館	共用部	—	10:00～17:00
4	火	清掃	窓ガラス・梁清掃	2～30F	外窓ガラス・梁	—	予備日
5	水	清掃	窓ガラス・梁清掃	2～30F	外窓ガラス・梁	—	予備日
6	木	清掃	窓ガラス・梁清掃	2～30F	外窓ガラス・梁	—	予備日
		設備	エレベータD・E号機定期検査	全館	共用部	—	10:00～17:00
7	金	清掃	窓ガラス・梁清掃	2～30F	外窓ガラス・梁	—	予備日
8	土	清掃	エントランス床面表面洗浄	B2～1F	B2・B1・1Fエントランス	—	8:00～16:00
		清掃	トイレ床面表面洗浄	3～13F	各階トイレ	—	8:00～16:00
		清掃	床面表面洗浄(	B2F	ゴミ置場	—	8:00～16:00
		設備	動力・電灯分電盤点検	全館	6～12F共用部(廊下EPS)	—	9:00～17:00
9	日	設備	加湿装置整備	B1・3～24F	各階AHU室(S・W・N・E側)	—	9:00～17:00
10	月	設備	動力・電灯分電盤点検	全館	3～5F共用部(廊下EPS)	—	9:00～17:00
		設備	FCU点検(簡易)	3～24F	各階MWC	—	9:00～17:00
11	火						
12	水						
13	木	設備	防虫防鼠点検	全館	共用部(トイレ・パントリー)	—	14:00～16:30
		設備	中水水質検査	7・8F	MWC・MWC前PS	—	10:00～11:00
14	金						
15	土	設備	受変電設備点検(全館停電作業)	全館	共用部	—	9:00～19:00
16	日	清掃	駐車場床面洗浄	B1・B2F	車寄せ・駐車場・駐輪場・駐車場通路	—	8:00～15:00 (2日作業と変更の場合あり)
		清掃	床面洗浄・WAX塗布	B3～2F	廊下・前室・附室	—	8:00～12:00 (2日作業と変更の場合あり)
		設備	ITV設備点検	6・14・23F	共用部	—	9:00～17:00
17	月	設備	加湿装置整備	B1・3～24F	各階AHU室(S・W・N・E側)	—	9:00～17:00
18	火	設備	加湿装置整備	B1・3～24F	各階AHU室(S・W・N・E側)	—	9:00～17:00
19	水	設備	加湿装置整備	B1・3～24F	各階AHU室(S・W・N・E側)	—	9:00～17:00
20	木	設備	加湿装置整備	B1・3～24F	各階AHU室(S・W・N・E側)	—	9:00～17:00
21	金						
22	土	清掃	窓ガラス清掃	B2～1F	エントランス・風除室・廊下等	—	8:00～17:00
		設備	衛生器具暖房切替	B1・3～24F	各階トイレ	—	9:00～17:00
23	日	清掃	窓ガラス清掃	B2～1F	エントランス・風除室・廊下等	—	8:00～17:00
		清掃	トイレ床面表面洗浄	14～24F	各階トイレ	—	9:00～16:00
		設備	ITV設備点検	6・14・23F	共用部	—	9:00～17:00
		設備	空調暖房切替	全館	共用部(防災センター・熱源機械室)	—	9:00～17:00
24	月						
25	火	設備	スプリンクラー設備アラーム弁圧力点検	3～24F	各階アラーム弁室(MWC入口付近)	—	9:00～17:00
26	水						
27	木						
28	金						
29	土	設備	AHU・OAHU点検	3～24F	各階AHU室(S・W側)	—	9:00～17:00
30	日	設備	AHU・OAHU点検	3～24F	各階AHU室(N・E側)	—	9:00～17:00
31	月						

【お問い合わせ先】

防災センター 03-6434-0022